

Акт № 1

ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа

« 29 » января 20 18 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель эксплуатационной организации И. Б. Мягих  
Начальник службы эксплуатации ООО «Фортуна +»  
(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

и представитель Заказчика Председатель правления ДНП Обское море» С. В. Борисовский  
(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

подписали настоящий акт ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа, расположенного по адресу:  
НСО, Ордынский район, ДНП «Обское море».

Обозначение и тип пункта редуцирования газа УГРШ-50В-2

Наряд-допуск на производство газоопасных работ № 1

Наряд-допуск получил И. Б. Мягих, начальник службы эксплуатации ООО «Фортуна +»  
(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

Дата и время начала работ 29.01.2018г. 10<sup>00</sup>

Дата и время окончания работ 30.01.2018г. 17<sup>00</sup>

Контрольная опрессовка пункта редуцирования газа воздухом произведена давлением 0,001 МПа  
в течение 1 часа, падение давления составило 0,0 МПа

Первичный пуск газа произведен давлением 0,1 МПа

Произведена настройка технологического оборудования на следующий установленный проектом режим  
давления газа на выходе из пункта редуцирования газа 0,6 МПа

Произведена регулировка средств АСУ ТП. \_\_\_\_\_

Произведена проверка герметичности сварных соединений в местах присоединения пункта  
редуцирования газа к газопроводу

С момента подписания настоящего акта распределительный газопровод (газопровод-ввод) считается  
находящимся в эксплуатации.

Представитель эксплуатационной организации:

Начальник службы эксплуатации ООО «Фортуна +»



личная подпись

И. Б. Мягих

инициалы, фамилия

Представитель Заказчика:

Председатель правления ДНП Обское  
море»



личная подпись

С. В. Борисовский

инициалы, фамилия

**ввода в эксплуатацию законченного строительством распределительного газопровода, газопровода-ввода**

« 29 » января 20 18 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель эксплуатационной организации И. Б. Мягих  
Начальник службы эксплуатации ООО «Фортуна +»  
(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

и представитель Заказчика Председатель правления ДНП Обское море» С. В. Борисовский  
(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

подписали настоящий акт ввода в эксплуатацию распределительного газопровода (газопровода-ввода).

Адрес места производства работ НСО, Ордынский район, ДНП «Обское море».

Газопровод высокого давления, УГРШ и ГРПШ. Распределительный газопровод среднего давления.

Наряд-допуск на производство газоопасных работ № 1

Наряд-допуск получил И. Б. Мягих, начальник службы эксплуатации газового хозяйства ООО «Фортуна +»  
(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

Дата и время начала работ 29.01.2018г. 10<sup>00</sup>

Дата и время окончания работ 30.01.2018г. 17<sup>00</sup>

Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ:

*Согласно специального плана производства работ по первичному пуску газопровода высокого давления, УГРШ и ГРПШ. Распределительного газопровода среднего давления*

С момента подписания настоящего акта распределительный газопровод (газопровод-ввод) считается находящимся в эксплуатации.

**Представитель эксплуатационной организации:**

Начальник службы эксплуатации ООО «Фортуна +»

Должность

личная подпись

И. Б. Мягих

инициалы, фамилия

**Представитель Заказчика:**

Председатель правления ДНП Обское море»

личная подпись

С. В. Борисовский

инициалы, фамилия



Акт № 1/1

ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа

« 29 » января 20 18 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель эксплуатационной организации И. Б. Мягких  
Начальник службы эксплуатации ООО «Фортуна +»  
(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

и представитель Заказчика Председатель правления ДНП Обское море» С. В. Борисовский  
(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

подписали настоящий акт ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа, расположенного по адресу:  
НСО, Ордынский район, ДНП «Обское море».

Обозначение и тип пункта редуцирования газа ГРПШ-13-2ВУ1

Наряд-допуск на производство газоопасных работ № 1

Наряд-допуск получил И. Б. Мягких, начальник службы эксплуатации ООО «Фортуна +»  
(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

Дата и время начала работ 29.01.2018г. 10<sup>00</sup>

Дата и время окончания работ 30.01.2018г. 17<sup>00</sup>

Контрольная опрессовка пункта редуцирования газа воздухом произведена давлением 0,001 МПа  
в течение 1 часа, падение давления составило 0,0 МПа  
Первичный пуск газа произведен давлением 0,1 МПа

Произведена настройка технологического оборудования на следующий установленный проектом режим  
давления газа на выходе из пункта редуцирования газа 0,3 МПа

Произведена регулировка средств АСУ ТП. -----

Произведена проверка герметичности сварных соединений в местах присоединения пункта редуцирования  
газа к газопроводу

С момента подписания настоящего акта распределительный газопровод (газопровод-ввод) считается  
находящимся в эксплуатации.

Представитель эксплуатационной организации:

Начальник службы эксплуатации ООО «Фортуна +»

Должность

личная подпись

И. Б. Мягких

инициалы, фамилия

Представитель Заказчика:

Председатель правления ДНП Обское  
море»

Должность

личная подпись

С. В. Борисовский

инициалы, фамилия