

Этаж	Теплопотери по группам помещений, Вт			
1	Жилое многоквартирное			
	Помещение	Теплопотери	Инфильтрация	Итого
	Котельная	2585.99		2585.99
	Санузел	575.06		575.06
	Холл	3461.37		3461.37
	Кухня	3392.10		3392.10
	Лестница	389.64		389.64
	Спальня	2579.11		2579.11
	Тамбур	769.96		769.96
	Итого по группе:	13753.23		0.00
	Итого по этажу:	13753.23	0.00	13753.23
Этаж	Теплопотери по группам помещений, Вт			
2	Жилое многоквартирное			
	Помещение	Теплопотери	Инфильтрация	Итого
	Спальня	1189.84		1189.84
	Комната	1423.28		1423.28
	Санузел	395.38		395.38
	Холл	1829.33		1829.33
	Итого по группе:	4837.83	0.00	4837.83
Итого по этажу:	4837.83	0.00	4837.83	
Итого по объекту:		18591.06	0.00	18591.06

Изм.	Колуч	№ док.	Подп.	Дата	Теплотехнический расчёт	Стадия	Лист	Листов
Разработал							1	1
Проверил								
Нач. отдела								
ГИП								
Н. контроль								