

**Акт № 2021-СВФ/РГН-1163**  
**Рекомендации к гидравлической настройке**  
**(справка о размере сужающих устройств)**



Дата составления  
 рекомендации: 19 01 2021 г.

**Потребитель**

Наименование: ТСЖ "ГОНЧАРНЫЙ 4"

Юр. адрес:

Договор: 39230-ОТ, Е39230-ГВ

**Объект**

Наименование: МКД ТСЖ , ТСЖ "ГОНЧАРНЫЙ 4", Екатеринбург г, Гончарный пер, 4 (Теплоустановка: ГВС ГОНЧАРНЫЙ 4-жилой дом секция 1-5)

Адрес: 620076, Свердловская обл, Екатеринбург г, Гончарный пер, д. 4

Уважаемый Потребитель!

В целях обеспечения устойчивой, безаварийной работы тепловых сетей, систем теплоснабжения в зимний период 2020 - 2021 г.г., руководствуясь «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115, «Правилами оценки готовности к отопительному периоду» утверждены Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СП 30.13330.2016. «Внутренний водопровод и канализация зданий», рекомендуем Вам в срок до 29.01.2021 установить в тепловом(ых) узле(ах) в присутствии представителя теплоснабжающей организации дросселирующие устройства с диаметрами, соответствующими расчету теплоснабжающей организации, с последующим их опломбированием и составлением акта:

№ п/п	№ теплового узла	Вид тепловой нагрузки	Место установки, трубопровод	Тип дросселя	Диаметр дросселя, мм
1	1	Отопление	Обратный трубопровод	Шайба	25,0

**Подписи:**

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Дьяков А.Ю.	Руководитель, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		19.01.2021