Акт выполненных работ № от 00.00.0000 г. сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования

H	номер лицевого счета

Дата і	и время выполнения	·· ı работ (оказани	ия услуг) : ""	20	. Г Ч	мин	国络沙沙	· 世界· 神麗家学家 回
Адрес	выполнения работ	(оказания услуг	·):				7	
	и время составления	я настоящего А	кта: ""	20	г ч	мин		
Заказч								A THE
	зиты договора о тех ествлялось выполне		живании и ремонте, ание услуг):	во исполнение к	оторого			
Испол	інитель:							
Наиме	енование специализ	ированной орга	анизации					
NHH/0	ОКПО							
Телеф	оон/факс							
Адрес	:							
Nº	Наи	менование рабо	т, услуг	Код по прейскуранту	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое обслужи (четырехгорелочной)		рвой	10-3-17-2				0,00
2	Техническое обслужи разводки		этирной газовой	10-3-23				
				•			итого:	
						В то	м числе НДС 20%	
Работы (Претензі Заказчик	услуги), перечисленные в пр ий к качеству и объему выпо	оиложении к акту выпо лненных работ (оказан пасному использовани	ью): Шестьсот семь илненных работ, выполнены в нных услуг) заказчик не имеет ию газа при удовлетворении к	полном объеме и в срс	к с согласия зак			
испо	ОЛНИТЕЛЬ			ЗАКАЗЧИК				
долж	КНОСТЬ ПО	дпись	фамилия и инициалы	должность	п	одпись	фамилия	и инициалы
	1	мп				МΠ		
	енование исполните ь СВДГО	ля, непосредст	венно выполнявшего	работы (оказыв	авшего усл	уги).		
		дпись	фамилия и инициалы					
долх	КНОСТЬ ПО	дпись	фамилия и инициалы					
долж	кность по	дпись	фамилия и инициалы					
Отмет	ка об отказе заказч	ика от подписан	ния настоящего Акта	и его причина:				

подпись

фамилия и инициалы

Договор:

Место выполнения работ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Nº	Наименование работ, услуг	Код по прейс- куранту	Кол- во	Перио дич ность	Коэфф удал.	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочной)	10-3-17-2	1	1	1	ШТ	569,00	569,00
2	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	10-3-23	1	1	1	ШТ	102,00	102,00
							ИТОГО:	671,00
	В том числе НДС 20%							

Всего оказано услуг 2, на сумму (прописью): Шестьсот семьдесят один рубль ноль копеек

На момент проведения технического об	Подпись Исполнителя работ	Подпись Заказчика	
Наличие тяги вентиляционных и дымовых каналов	(ДА / HET) (нужное подчеркнуть)		
Наличие датчика тяги в газовом оборудовании	(ДА / HET) (нужное подчеркнуть)		
Проверка работоспособности датчика тяги в газовом оборудовнии	(исправен / не исправен) (нужное подчеркнуть)		
Состояние соединительных труб	(соответствует /не соответствует нормам) (нужное подчеркнуть)		
Устройства, позволяющие автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы	(исправны / не исправны) (нужное подчеркнуть)		

ĺ	Установленное оборудование при	Дата Состояние Модель Заводской		Заводской	рдской Фактическое оборудование при ТО		
L	заключении договора	установки	Состояние	Модель	номер	модель	заводской номер
	Счетчики газовые		Работает	СГБМ 1,6			
ſ	Плита газовая 4 конфорочная		Работает	Мабе	РНГ		

•	Проведен инструктаж потребителей газа по правилам безопасного пользования газом в быту. Инструкцию по безопасности пользования газом получил								
В том	числе разъяснено: а) об обязанности о	беспечить	приток воздух	ка в помещени	е при раб	боте газоисп	ользующего об	(подпись абонента) борудования (открытие	
	б) о недопустимости одновременной работы механической вытяжной ветиляции и газоиспользующего оборудования (колонка, котел)								
	в) о недопустимости	использон	вания шибера						
	г) постоянно контрол	пировать н	аличие тяги в	дымоходе, ве	нтиляцис	онном канал	е		
исп	ОЛНИТЕЛЬ					ЗАКАЗ	чик		
до	олжность <u> </u>	подпись	фамил	ия и инициалы			подпись	фамилия и инициалы	

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЯГИ В ДЫМОХОДЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННОМ КАНАЛЕ

должность	подпись	фамилия и инициалы