



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Курганской области)**

Фоминой Л.
(для доведения информации)

E-mail: lagypok@mail.ru

ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006
телефон: 47-63-05; факс: 47-64-35 (код - 3522)
E-mail: info@45.mchs.gov.ru

28.04.2021 № ИГ-188-1-28
На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Главным управлением МЧС России по Курганской области (далее – Главное управление) рассмотрено Ваше обращение от 02.04.2021 вх. № ГИ-225-104 по вопросу перекрытия проездов для пожарной техники к многоквартирным жилым домам по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 117, ул. Кирова, д. 98А и д. 98.

Сообщаю, что в соответствии с п. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности относятся: выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях городских округов.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности, относятся к компетенции органов местного самоуправления.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" одной из первичных мер пожарной безопасности является обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

Сотрудниками Главного управления в период со 02.04.2021 по 26.04.2021 проведена предварительная проверка поступившей информации, по результатам которой факт нарушения требований пожарной безопасности, указанный в Вашем обращении, частично нашел свое подтверждение.

При перекрытии сквозного проезда вдоль дома по ул. Кирова, 98А будет образован тупиковый проезд (подъезд), который должен заканчиваться

площадкой для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Отсутствие данной площадки нарушает требования ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и п. 8.13 свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям."

На основании вышеизложенного Администрации города Кургана направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Начальник Главного управления
полковник внутренней службы

Ю.В. Землянский



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 052421290C00D2A0EA111F9CF4CAE833
Владелец: Землянский Юрий Владимирович
Действителен с 22.05.2020 по 22.08.2021